

Rozšiřující modul ANOUT ext8

Analogové výstupy

Analogové výstupy jsou volitelně proudové nebo napěťové. Nejsou galvanicky oddělené, jsou unipolární zřídlové. Výstup má vyvedenu jen jednu svorku, druhá svorka - zem, je propojena uvnitř přístroje na zem napájení.

Technické údaje

Proudový výstup	
Rozlišení :	0.01 mA (odpovídá jednotkám zobrazovaného čísla)
Nominální rozsah :	25.00 mA (hodnota výstupu = 2500)
Přesnost :	2% rozsahu (tedy z rozsahu 25 mA je to 0.5 mA)
Napěťový výstup	
Rozlišení :	5 mV (odpovídá jednotkám zobrazovaného čísla)
Nominální rozsah :	12.5 V (hodnota výstupu = 2500)
Přesnost :	2% rozsahu (tedy z rozsahu 12.5V je to 250 mV)
Min. pracovní napětí :	+15V (min. napájecí napětí pro napěťový výstup)